

## 排ガス測定結果 F-421

排ガス採取位置: セメント焼成炉煙道出口

【2014年度】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ダイオキシン類 ※1	測定日		5月28日			8月19日			11月12日			2月18日	
	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N		0.0073			0.003200			0.000001			0.0000042	
硫黄酸化物	測定日		5月26日	6月17日		8月19日		10月9日		12月15日		2月18日	
	ppm		1未満	1未満		1未満		1未満		1未満		1未満	
ばいじん ※2	測定日		5月26日	6月17日		8月19日		10月9日		12月15日		2月18日	
	g/m <sup>3</sup> N		0.015	0.016		0.005		0.008		0.061		0.002	
塩化水素 ※1	測定日		5月26日	6月17日		8月19日		10月9日		12月15日		2月18日	
	mg/m <sup>3</sup> N		2	ND		ND		ND		2		ND	
窒素酸化物 ※2	測定日		5月26日	6月17日		8月19日		10月9日		12月15日		2月18日	
	ppm		195	205		242		286		204		259	

※1 標準酸素濃度12%で換算

※2 標準酸素濃度10%で換算