

排ガス測定結果 F-421

排ガス採取位置：セメント焼成炉煙道出口（CL-400）

【2020年度】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばいじん ※酸素濃度10%換算	測定日	4月2日		6月2日		8月25日		10月13日		12月7日			3月17日
	g/Nm <sup>3</sup>	0.014		0.033		0.010		0.060		0.011			0.004
硫黄酸化物	測定日	4月2日		6月2日		8月25日		10月13日		12月7日			3月17日
	ppm	0.5未満		0.5未満		1未満		1未満		1未満			1未満
窒素酸化物 ※酸素濃度10%換算	測定日	4月2日		6月2日		8月25日		10月13日		12月7日			3月17日
	ppm	270		310		222		278		259			273
塩化水素 ※酸素濃度12%換算	測定日	4月2日		6月2日		8月25日		10月13日		12月7日			3月17日
	mg/Nm <sup>3</sup>	0.8未満		0.88未満		ND		ND		ND			ND
ダイオキシン類 ※酸素濃度12%換算	測定日		5月13日			8月25日			11月26日			2月24日	
	ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>		0.0030			0.0011			0.017			0.026	
水銀濃度 ※酸素濃度10%換算	測定日	4月2日				8月25日				12月8日			
	μg/Nm <sup>3</sup>	38				39				16			