

排ガス測定結果 F-421

排ガス採取位置：セメント焼成炉煙道出口（CL-400）

【2024年度】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばいじん ※酸素濃度10%換算	測定日	4月23日		6月3日		8月2日		10月23日		12月23日			3月31日
	g/Nm ³	0.077		0.063		0.020		0.006		0.051			0.090
硫黄酸化物	測定日	4月23日		6月3日		8月2日		10月23日		12月23日			3月31日
	ppm	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満			0.5未満
窒素酸化物 ※酸素濃度10%換算	測定日	4月23日		6月3日		8月2日		10月23日		12月23日			3月31日
	ppm	270		270		280		310		260			290
塩化水素 ※酸素濃度12%換算	測定日	4月23日		6月3日		8月2日		10月23日		12月23日			3月31日
	mg/Nm ³	ND		ND		ND		ND		2.0			ND
ダイオキシン類 ※酸素濃度12%換算	測定日		5月22日			8月2日			11月12日				3月31日
	ng-TEQ/Nm ³		0.0082			0.0041			0.006				0.0016
水銀濃度 ※酸素濃度10%換算	測定日	4月11日					9月12日			12月26日			
	μg/Nm ³	4					75			29			